

Laboratoriju korpusu ēkas lit. 001 rekonstrukcija Aizkraukles iela 21, Rīga
UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTISKAS SISTĒMAS
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Materiālu specifikācija

Nr.	Materiālu specifikācija.	Iekārtas tips, marka.	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4	5
1	Adrešu ugunsdzēsības signalizācijas kontroles panelis (ar FX-MC2 un FX-PSB platēm un transformatoru)	FX/3NET-LV	kompl.	1
2	FX-NET paneļa AP200-serijas 2 cilpu plate	FXL-SLC	gab.	2
3	Akumulatoru skapis (4x17Ah)	AX/FX/IX-BAT	gab.	1
4	Konfigurācijas programma	FX NET	kompl.	1
5	Licenses atslēga	FX/ESA	kompl.	1
6	Akumulātoru baterija 17Ah/12VDC	EUROPOWER EMU	gab.	4
7	Adrešu kombinētais dūmu / siltuma detektors	ESMI 22051TE	gab.	229
8	Adrešu kombinētais dūmu / siltuma detektors ar izolatoru	ESMI 22051TEI	gab.	37
9	Adrešu dūmu detektors	ESMI 22051E	gab.	63
10	Adrešu dūmu detektors ar izolatoru	ESMI 22051EI	gab.	1
11	Adrešu siltuma detektors	ESMI 52051RE	gab.	33
12	Adrešu siltuma detektors ar izolatoru	ESMI 52051REI	gab.	9
13	Analogais dūmu detektors	ESMI 22051E	gab.	2
14	Standarta detektoru pamatne	B501AP	gab.	378
15	Montāžas profils detektoru pamatnei, IP20, Z/A	SMK400EAP	gab.	70
16	Montāžas profils detektoru pamatnei, IP20, V/A	RMK400AP	gab.	330
17	Adrešu rokas trauksmes poga ar izolatoru, IP24D	MCP5A	gab.	16
18	Adrešu sirēna ar strobu un izolatoru	WSS-PR-I33	gab.	40
19	Montāžas profils sirēnām, IP24C, V/A	B501AP	gab.	35
20	Montāžas profils sirēnām, IP65, V/A	WPW-E10	gab.	5
21	Adrešu vadības modulis ar izolatoru (1 izeja)	EM201E	kompl.	3
22	Adrešu konvencionālais kontroles modulis ar izolatoru (1 izeja)	EM210E-CZ	kompl.	2
23	Kabelis JE-H(St)H FE 180 PH30	2x0.8	m	700
24	Kabelis JE-H(St)H FE 180 PH30	2x1.0	m	3900
25	Kabelis (N) HXCH-FE 180/E90	3x1.5	m	300
26	Kabelis VMOHBU-TL	3x2x0.5	m	470
27	PVC instalācijas caurule	EVOPIPES d=16mm	m	3200
28	PVC caurule gofrēta	EVOPIPES d=16mm	m	1100
29	Gaismas indikatori priekš piekārto griestu detektoriem	NLY-91200	gab.	64

30	Ugunsdrošais pildījums	Divkomponentu puta Hilti	litri	5
31	Aerosols dūmu detektoru testēšanai 250ml	Solo A3	gab.	3
32	Detektoru marķēšanas lenta		gab.	5
33	Montāžas materiāli		kompl.	1

* Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstrādājumiem.

Sastādīja: _____
/ I.Semjonovs /